

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0016/20

Rilasciato alla ditta:
MATRIX DI MARTINI STEFANO

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,09 m
Superficie totale: 2,42 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA BLINDATA MOD. MATRIX MX PRO

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 3
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 2A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0016/20 del 23/07/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 23/07/2020