

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0017R/20

Rilasciato alla ditta:
MATRIX DI MARTINI STEFANO

PROVE ESEGUITE:
Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)


Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,09 m
Superficie totale: 2,42 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTA BLINDATA MOD. MATRIX MX PRO

VALORE CONSEGUITO:
INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: R_w 41 (-2;-4) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0017R/20 del 23/07/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 23/07/2020